

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU.C-TR.AЮ64.B.00797

Серия RU № 0046061

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг "Полисерт" Автономной некоммерческой организации по сертификации "Электросерт", Адрес: 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а; 129110, Москва, ул. Щепкина, 47 (фактический), Телефон: (495) 9951026; Факс: (495) 9951026, E-mail: info@certif.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64, выдан 14.02.2011; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "2М КАБЕЛЬ" - (уполномоченное изготовителем лицо фирмы "2M Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi", Турция), Адрес: 109029, Москва, Михайловский пр-д, д.1, стр.15, Российская Федерация; 109029, Москва, Михайловский пр-д, д.1, стр.15, Российская Федерация. (фактический), Телефон: +74959735316; Факс: +74956656849, E-mail: mos@2mkab.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "2M Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi", Адрес: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri- ISTANBUL-TURKEY, Турция; Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri- ISTANBUL-TURKEY, Турция (фактический)

ПРОДУКЦИЯ Кабель телекоммуникационный, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением, с медными жилами, на напряжение переменного тока до 300 В, с оболочкой и изоляцией из полимерной композиции не содержащей галогенов, диаметром жил от 0,5 мм до 1,0 мм, сечением жил от 0,09 мм² до 2,5 мм², числом жил, пар жил от 1 до 200, марок: J-H(St)H...Lg, J-H(St)H...Bd, JE-H(St)H...Bd, JE-LINCH...Bd, НВН, НВН-К, НВАРН, НВАРН-К, изготовленные по VDE 0815. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 327-ТС от 18.12.2013г. Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ66 до 16.10.2016г. Акт проверки состояния производства № 168/тртс от 28.05.2013г. Орган по сертификации продукции и услуг "ПОЛИСЕРТ" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", рег. № РОСС RU.0001.10АЮ64 до 14.02.2016г

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы не менее 20 лет. Условия хранения: по группе 3 ГОСТ 15150-69. Место нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: на изделии, на щеке барабана или на ярлыке, прикрепленном к бухте или барабану, и в сопроводительной документации. Схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.12.2013 ПО 17.12.2018 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Handwritten signatures of the authorized person and the expert.

А.И. Мальцев (инициалы, фамилия)
Н. Г. Сахарова (инициалы, фамилия)