РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-TR.ПБ05.В.03485 **ТР** 0668929

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) 2M Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, код ИНН 0010629585. Адрес: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri- ISTANBUL-TURKEY, тел: +90212672 73 14 pbx, факс:+90212 672 73 12., Турция.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 2M Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, код ИНН 0010629585. Адрес: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri- ISTANBUL-TURKEY, тел: +90212672 73 14 pbx, факс:+90212 672 73 12., Турция.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Кабель силовой, не распространяющий горение, с оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, числом жил из ряда:(1; 2; 3; 4; 5), сечением медных жил от 1,5 мм² до 630 мм², на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, с изоляцией из полимерной композиции не содержащей галогенов, марок: NHXH, NHMH, NHXMH, NHX(St)H, NHXCH, Cu/LSOH/STA/LSOH, с изоляцией из сшитого полиэтилена не содержащей галогенов марок: N2XH, N2XH-K, N2X(St)H, N2XBH, N2XHBH, N2XCH, N2XRH, Cu/XLPE/ LSOH/STA/LSOH. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 35 3300

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 53315-2009 (пп. 5.3; 5.5; 5.6; 5.7) (показатели пожарной опасности: ПРГП 1б, ПД 1, ГГТПМ 2, ПКА 1). Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 категория А. Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях ГОСТ IEC 61034-2-2011. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). ГОСТ IEC 60754-2-2011.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний: №С113-ТР от 14.06.2013, №М04497-ТР от 08.07.2013, ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ТРПБ. RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Акт №4863 о результатах анализа состояния производства от 28.05.2013 г., проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.07.2013 по 14.07.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — А.Н. Аксенов

подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — А.В. Трошин

подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» СВИДЕТЕЛЬСТВО № 05.05.49/00 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Ю, ТЕЛ. (495) 648 6668, 648 7617, г. МОСКВА, 2007 г.