

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-TR.ПБ05.В.03484  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668907  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** 2М Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, код ИНН 0010629585. Адрес: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri- ISTANBUL-TURKEY, тел: +90212672 73 14 рбх, факс: +90212 672 73 12., Турция.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** 2М Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, код ИНН 0010629585. Адрес: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri- ISTANBUL-TURKEY, тел: +90212672 73 14 рбх, факс: +90212 672 73 12., Турция.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кабель контрольный, не распространяющий горение, с поливинилхлоридной оболочкой, числом жил от 4 до 61, сечением медных жил от 0,75 мм<sup>2</sup> до 10 мм<sup>2</sup>, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, с ПВХ-изоляцией марок: NYBY, NYM, NYM-J, NYM-O, (NYM(S)), NYU, NYU-K, NYU-J, NYU-O, NY(S)Y, NYRY, NYFGY, NYIFY-J, NYIFY-O, NYCY, NYCWY, YBY-O, YBY-J, Cu/PVC/STA/PVC, с изоляцией из сшитого полиэтилена марок: N2XRY, N2XY, N2XY-K, N2XCY, N2XCWY, N2XBY, N2X(S)Y, N2XY FRHR, N2XY FRHR (solid), Cu/XLPE/PVC/STA/PVC. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2) (показатель пожарной опасности ПРГО 1). Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени ГОСТ IEC 60332-1-2-2011.

код ОК 005 (ОКП)  
35 6300

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
8544 49

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** протокол испытаний №С089-ТР от 07.06.2013, ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Акт №4863 о результатах анализа состояния производства от 28.05.2013 г., проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 15.07.2013 по 14.07.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  А.Н. Аксенов  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  А.В. Трошин  
подпись, инициалы, фамилия