

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ТР.ПБ05.В.03490
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668905
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ 2М Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, код ИНН 0010629585. Адрес: Sancaktepe (наименование и место-нахождение заявителя) Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri- ISTANBUL-TURKEY, тел: +90212672 73 14 рбх, факс: +90212 672 73 12., Турция.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 2М Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, код ИНН 0010629585. Адрес: (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri- ISTANBUL-TURKEY, тел: +90212672 73 14 рбх, факс: +90212 672 73 12., Турция.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". (наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Провода гибкие не распространяющие горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, на напряжение переменного тока до 1,0 кВ включительно, сечением позволяющая идентифицировать объект медных жил от 0,5 мм² до 300 мм², марок: H03VV-F, H03VVH2-F, H05VV-F, H05VVH6-F, H05V2V2-F, H05Z1Z1-F, H07VVH6-F, H07Z1Z1-F, H05BQ-F, H07BQ-F, 1xHMWPE, 1xPVDF HMWPE. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 5500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 53315-2009 (п. 5.2) (показатель пожарной опасности ПРГО 1). Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №091-ТР от 07.06.2013, ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт №4863 о результатах анализа состояния производства от 28.05.2013 г., проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.07.2013 по 15.07.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 А.В. Трошин