

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ТР.ПБ05.В.03510
(номер сертификата соответствия)

ТР 0668963
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ 2М Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, код ИНН 0010629585. Адрес: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri- ISTANBUL-TURKEY, тел: +90212672 73 14 pbx, факс: +90212 672 73 12., Турция.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ 2М Kablo Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, код ИНН 0010629585. Адрес: Sancaktepe Mah. Klas Sok. No: 8 K: 2 34580 Silivri- ISTANBUL-TURKEY, тел: +90212672 73 14 pbx, факс: +90212 672 73 12., Турция.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабель контрольный, не распространяющий горение, с медными жилами, на напряжение переменного тока

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) до 750 В, с пластмассовой оболочкой и изоляцией, сечением жил от 0,75 мм² до 10 мм², числом жил, пар жил от 1 до 65, марок: FireKab SIHF FE180 PH90, FireKab SIHF-C1 FE180 PH90, FireKab LINCН

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 53315-2009 (п.5.2)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) (показатель пожарной опасности ПРГО 1). Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени ГОСТ IEC 60332-1-2-2011.

код ОК 005 (ОКП)
35 6300

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №С166-ТР от 24.07.2013, ИЦ ПБ "Пожполитест", рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт №4863 о результатах анализа состояния производства от 28.05.2013 г., проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 года, 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-10-26. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.07.2013 по 24.07.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.В. Трошин